



**PIPPO S.r.l.**  
**Via Giuseppe Verdi 45**  
**24100 Bergamo BG**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E PROVA  
PRESSIONE IDRICA ( UNI 10779/98 )**

**Antincendio s.p.a.**

Via F. Corridoni 34 - 24124 Bergamo  
Via F. Corridoni 34 - 24124 Bergamo  
035362930 - 0354124990

**Cliente : 003**

PIPPO S.r.l.  
Via Giuseppe Verdi 45  
24100 Bergamo

123456 - 654321 - 987654  
987987 / 85

**Ctr : 789/23 del 01/01/1998****DICHIARAZIONE**

Si dichiara di aver eseguito la revisione completa di tutti gli idranti antincendio e di aver effettuato la misura di pressione e di portata dell'acqua con lo strumento modello MP6, matricola N° 2402

**Prova pressione idrica :**

Ugello	Aperto Press.	Portata L/minuto	Chiuso Press.	Portata L/minuto	Nr.	Impianti Idrici Antincendio	Ubicazione	Locale	Prossima Scadenza prova pressione	Prossima Scadenza collaudo manichette
ø 12	0,38	172,34	0,44	183,78	nr.1	idrante UNI 45	1° p. ingresso	ufficio		
ø 12	0,38	172,34	0,44	183,78	nr.2	idrante UNI 45	1° p. est. mont.	magazzino		
ø 12	0,37	170,26	0,46	188,28	nr.3	idrante UNI 45	1° P. est. mont.	bastoni		
ø 12	0,32	157,34	0,44	183,78	nr.4	idrante UNI 45	1° p. ingresso	bastoni		
ø 12	0,38	172,34	0,50	199	nr.5	idrante UNI 45	ingresso	lastre		
ø 12	0,38	172,34	0,48	193,64	nr.6	idrante UNI 45	est. mont.	lastre		
ø 12	0,36	168,18	0,48	193,64	nr.7	idrante UNI 45	laboratorio	lastre		
ø 12	0,4	176,5	0,50	199	nr.8	colonnina idrica uni 70	piazzale	esterna		

Essendo i lavori da noi eseguiti di manutenzione ordinaria e non di impiantistica, siamo esenti dalla presentazione alle autorità competenti, del certificato di conformità di cui alla legge 46/90.